



Wejherowo, dnia 20.03.2023r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE**

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA
PRZEZ LUDZI Nr 80/23**

za okres od 14.03.2023r. do 17.03.2023r.

Dotyczy wodociągu publicznego Wejherowo

dla strefy zaopatrzenia w wodę ograniczonej ulicami: Nanicka, Przemysłowa,

i I Brygady Pancерnej WP oraz ulica Tartaczna

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023r., poz.338) oraz §4, §21 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu sprawozdań przekazanych przez administratora wodociągu i po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby	bakterie grupy coli (jtk/100ml)	Escherichia coli (jtk/100ml)	Enterokoki (jtk/100ml)
14-03-2023	TL/W/0334/2023	Wejherowo, ul. Orzeszkowej 5**	0	0	0
14-03-2023	TL/W/0344/2023	Wejherowo, ul. Przemysłowa 5**	1	0	0
14-03-2023	TL/W/0335/2023	Wejherowo, ul. Gdańska 30**	0	0	0
14-03-2023	TL/W/0336/2023	Wejherowo, ul. Kaszubska 26**	0	0	0
14-03-2023	TL/W/0337/2023	Wejherowo, ul. Pomorska 9**	0	0	0
14-03-2023	TL/W/0338/2023	Wejherowo, ul. Przebendowskiego 1**	0	0	0
14-03-2023	TL/W/0339/2023	Wejherowo, ul. Harcerska 12**	0	0	0
14-03-2023	TL/W/0340/2023	Wejherowo, zbiornik Cedron V-1000**	0	0	0
16-03-2023	TL/W/0368/2023	Wejherowo, ul. Przebendowskiego 1**	0	0	0
16-03-2023	TL/W/0363/2023	Wejherowo, ul. Kaszubska 26**	0	0	0
16-03-2023	TL/W/0366/2023	Wejherowo, zbiornik Cedron V-1000**	8	0	0
16-03-2023	TL/W/0364/2023	Wejherowo, ul. Pomorska 9**	0	0	0
16-03-2023	TL/W/0367/2023	Wejherowo, ul. Przemysłowa 5**	2	0	0
16-03-2023	TL/W/0365/2023	Wejherowo, ul. Harcerska 12**	0	0	0
Wartość parametryczna			0	0	0

**Punkt zgodności zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby	bakterie grupy coli (jtk/100ml)	Escherichia coli (jtk/100ml)	Enterokoki (jtk/100ml)
16-03-2023	TL/W/0362/2023	Wejherowo, ul. Gdańska 30**	0	0	0
16-03-2023	TL/W/0361/2023	Wejherowo, ul. Orzeszkowej 5**	3	0	0
17-03-2023	TL/W/0381/2023	Wejherowo, ul. Orzeszkowej 5**	0	0	0
17-03-2023	TL/W/0380/2023	Wejherowo, ul. Przebendowskiego 1**	0	0	0
17-03-2023	TL/W/0375/2023	Wejherowo, ul. Kaszubska 26**	0	0	0
17-03-2023	TL/W/0382/2023	Wejherowo, ul. Gdańska 30**	0	0	0
17-03-2023	TL/W/0383/2023	Wejherowo, ul. Pomorska 9**	0	0	0
17-03-2023	TL/W/0374/2023	Wejherowo, ul. Harcerska 12**	0	0	0
17-03-2023	TL/W/0376/2023	Wejherowo, ul. Przemysłowa 5**	0	0	0
17-03-2023	TL/W/0373/2023	Wejherowo, zbiornik Cedron V-1000**	0	0	0
Wartość parametryczna			0	0	0

**Punkt zgodności zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wejherowo dotyczy strefy zaopatrzenia w wodę ograniczonej ulicami: Nanicka, Przemysłowa i I Brygady Pancерnej WP oraz ulica Tartaczna

UZASADNIENIE

W związku ze skażeniem bakteriologicznym wody w wodociągu publicznym Wejherowo, w strefie zaopatrzenia w wodę ograniczonej ulicami: Nanicka, Przemysłowa, i I Brygady Pancерnej WP oraz ulica Tartaczna Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie w dniu 01.03.2023r. stwierdził brak przydatności wody do spożycia.

W celu zapewnienia właściwej jakości wody administrator wodociągu - PEWIK Gdynia Sp. z o.o. prowadził intensywne płukanie sieci oraz chlorowanie całego wodociągu publicznego Wejherowo. Ponadto systematycznie prowadził monitoring jakości wody w uzgodnionych punktach kontroli.

Następnie w dniu 09.03.2023r. tutejszy Organ stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z uwagi na prowadzone chlorowanie i płukanie sieci wodociągowej oraz mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów.

W dniu 13.03.2023r. administrator zaprzestał chlorowania. W wodzie podawanej do sieci w dniu 14.03.2023r. i 15.03.2023r. stwierdzono w dalszym ciągu obecności chloru wolnego. W kolejnych dniach nie wykryto obecności środka dezynfekcyjnego w wodzie.

Wyniki badania wody pobranej z wodociągu publicznego Wejherowo w dniu 16.03.2023r. wykazały w trzech próbkach obecność w wodzie pojedynczych bakterii gr. coli. Powtórne badania

wykonane po przeprowadzonym intensywnym płukaniu sieci wodociągowej w dniu 17.03.2023r. nie potwierdziły przekroczeń ww. parametru.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wejherowo dotyczy strefy zaopatrzenia w wodę ograniczonej ulicami: Nanicka, Przemysłowa, i I Brygady Pancerniej WP oraz ulica Tartaczna.

Jakość wody z wodociągu publicznego Wejherowo w strefie zaopatrzenia w wodę ograniczonej ulicami: Nanicka, Przemysłowa i I Brygady Pancerniej WP oraz ulica Tartaczna odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).



p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wejherowie

Zdzisław Westa

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Wejherowo
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Witomińska 29 81-311 Gdynia
3. a/a

