



PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.  
Biuro Obsługi Klienta  
ul. Witomińska 21, 81-311 Gdynia  
www.pewik.gdynia.pl  
tel. cent. (58) 66 87 311  
bok@pewik.gdynia.pl

## OGÓLNE ZASADY, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PRZYŁĄCZA I INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ

ZOT-Z-03  
Wydanie 1  
Obowiązuje od  
01.09.2022

### 1. WYMAGANIA OGÓLNE

- 1.1. Przyłącza służą do odprowadzenia ścieków w ilości i rodzaju określonych w „Warunkach przyłączenia nieruchomości do sieci (zwanymi dalej: „Warunkami”)”.
- 1.2. Wskazane jest, aby przyłącza posiadały przykrycie nie mniej niż 1,20 m mierząc od zewnętrznej powierzchni przewodu do rzędnej projektowanego terenu.
- 1.3. Przyłącza muszą być układane ze spadkiem nie mniejszym niż 15‰ (DN 150) oraz 10‰ (DN 200).
- 1.4. Wskazane jest, aby przyłącza były wykonane z rur o litych ściankach PVC-U, SN 8, SDR 34.

### 2. POŁĄCZENIA PRZYŁĄCZY Z SIECIĄ

- 2.1. Połączenia są wykonywane przez PEWIK w miejscach przygotowanych przez Wnioskodawcę.
- 2.2. Połączenia są wykonywane w sposób określony w Warunkach.
- 2.3. Połączenia muszą być pod kątem nie mniejszym niż 90° między kierunkami włączenia i odpływu.
- 2.4. W uzasadnionych przypadkach włączenia przyłączy do studzienek mogą być wykonane poprzez kaskadę wewnętrzną z rur PVC-U z kolaniem kaskadowym.
- 2.5. Zaleca się, aby włączenia przyłączy do studzienek były na rzędnej powyżej stropu sieci.

### 3. POŁĄCZENIA INSTALACJI Z PRZYŁĄCZAMI

- 3.1. Na podłączanych nieruchomościach ok. 1,0 m od ich granic z działkami drogowymi, muszą być zlokalizowane studzienki rewizyjne.
- 3.2. Wskazane jest, aby studzienki te były wykonane z elementów PVC-U o średnicy co najmniej DN 425.
- 3.3. Studzienki te muszą być zwieńczone włazami szczelnymi.

### 4. WYPOSAŻENIE INSTALACJI

- 4.1. Instalacje grawitacyjne w pomieszczeniach budynków, z których krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków muszą być zabezpieczone przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci przez zastosowanie przepompowni ścieków lub urządzeń przeciwwzalewowych.
- 4.2. Instalacje w nieruchomościach, z których odprowadzane są ścieki przemysłowe muszą być wyposażone w niezbędne urządzenia podczyszczające zgodnie z wydanymi Warunkami.
- 4.3. Zabrania się wykonywania połączeń przyłączy i instalacji w nieruchomościach z odbiornikami wód opadowych, roztopowych lub drenażowych.

**Wszelkie odstępstwa od niniejszych zasad wymagają uzgodnienia z PEWIK.  
Nadrzędne znaczenie mają wymogi określone w Warunkach.**